

Мероприятие по контролю №78230041000107506183 от «04» сентября 2023 года

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. QR-код



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А  
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156  
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

**Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу**  
190005, Санкт – Петербург, ул. 3-я Красноармейская, д. 18  
тел./факс 8 (812) 316-68-66

**ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-01-05/27- 452 -2023**

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

г. Санкт-Петербург

«21» сентября 2023 г.

Начальник Центрального территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт - Петербургу - главный государственный санитарный врач по Адмиралтейскому, Василеостровскому, Центральному районам города Санкт-Петербурга Екатерина Сергеевна Бубнова

(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита №78-01-01/50-18084-2023 от «21» сентября 2023 г.

в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 18 Центрального района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ Школа № 18 Центрального района Санкт-Петербурга)

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения и телефон 191015, город Санкт-Петербург, Кавалергардская ул, д. 9-11-13, литера А

Юридический адрес 191015, город Санкт-Петербург, Кавалергардская ул, д. 9-11-13, литера А

ИНН

7	8	2	5	4	2	5	8	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОГРН

1	0	2	7	8	0	9	2	4	8	8	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Руководитель директор ГБОУ Школа № 18 Центрального района Санкт-Петербурга Тихомирова Алена Владимировна

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

**УСТАНОВИЛ:**

«21» сентября 2023г., в 15 час. 20 мин., по результатам обязательного профилактического визита в соответствии с уведомлением о проведении профилактического визита №78-01-05/50-18084-2023 от 04.09.2023, в отношении ГБОУ Школа № 18 Центрального района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 191015, город Санкт-Петербург, Кавалергардская ул, д. 9-11-13, литера А, установлено, что «13» сентября 2023 г., в 10 час. 00 мин., в ГБОУ Школа № 18 Центрального района Санкт-Петербурга выявлены следующие нарушения обязательных

требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно:

- санитарно-техническое содержание пола в учебных кабинетах на 3-ем этаже, стен в кабинете 403, стен в коридоре на 2-ом этаже неудовлетворительное (изношенность паркета, трещины на стенах, отслоение краски), что затрудняет проведение уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и не соответствует требованиям п. 2.11.2, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- планировка производственных помещений пищеблока не обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции (кондитерский цех и холодных цеха находятся в непосредственной близости от мясо-рыбного цеха, тем самым установлен перекрест необработанного мясного/рыбного сырья с выпечной продукцией и холодными закусками), что не соответствует требованиям п. 2.3.3, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- количество оборудования на пищеблоке недостаточно для соблюдения требований п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания": для организации хранения овощей не оборудован холодильник, в мясо-рыбном цехе установлено недостаточное количество производственных столов;
- выявлены отопительные приборы, требующие ограждения (чугунные батареи), в учебных кабинетах, рекреациях, не оборудованные ограждающими устройствами, что является нарушением требований п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, не оборудованы москитными сетками, что не соответствует требованиям п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- в помещении, где организованы рабочие места обучающихся с ноутбуком, не предусмотрено искусственное местное освещение на рабочих столах, что не соответствует требованиям п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- в нарушение требований п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в учебных кабинетах, где в системе общего освещения используются люминесцентные лампы, выявлено разное светоизлучение:

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

Руководствуясь п. 11<sup>5</sup> Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

#### ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства ст. 17, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.3.3, п. 2.4.6.2, п. 2.7.5, п.2.4.13, п. 3.5.15, п. 2.8.5, п. 2.11.2, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.5, п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1. Обеспечить мероприятия по устранению дефектов отделки пола в учебных кабинетах на 3-ем этаже, стен в кабинете 403, стен в коридоре на 2-ом этаже;

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - до «25» августа 2024 года.

2.2. Обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов на пищеблоке, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции, чистой и грязной кухонной посуды, в соответствии с требованиями п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.3.3, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - до «25» августа 2024 года.

2.3. Оборудовать пищеблок в соответствии с требованиями табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания": для организации хранения овощей оборудовать холодильник, в мясо-рыбном цехе установить дополнительно производственный стол;

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - до «25» августа 2024 года.

2.4. Отопительные приборы, требующие ограждения (чугунные батареи), в учебных кабинетах, рекреациях, оборудовать ограждающими устройствами;

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - до «25» августа 2024 года.

2.5. Окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, оборудовать москитными сетками;

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - до «25» августа 2024 года.

2.6. В помещении, где организованы рабочие места обучающихся с ноутбуком, оборудовать искусственное местное освещение на рабочих столах;

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - до «25» августа 2024 года.

2.7. В учебных кабинетах в системе общего освещения использовать лампы с одинаковым световым излучением;

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - до «25» августа 2024 года.

3. О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в срок до «25» августа 2024 года.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию

1) Документы, подтверждающие выполнение предписания

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: директора ГБОУ Школа № 18 Центрального района Санкт-Петербурга Тихомирову Алену Владимировну

( должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в

Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Центрального территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт - Петербургу - главный государственный санитарный врач по Адмиралтейскому, Василеостровскому, Центральному районам города Санкт-Петербурга  
Екатерина Сергеевна Бубнова  
(фамилия, имя, отчество)


МП

(подпись)

**Расписка в получении Предписания**

Предписание № Ю 78-01-05/27-452-2023 от «21» сентября 2023г. получил «21» сентября 2023г.

Подпись представителя организации

 (А.В.Тихомиров)