

АКТ

согласованных с общественным объединением инвалидов

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 18 Центрального района Санкт-Петербурга

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): 193015, Санкт – Петербург, ул. Кавалергардская, д. 9-11-13 лит. А

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 3-4 этажей, 5 463,3 кв. м.

часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв.м.

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1215 кв. м.

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 191167 Санкт-Петербург, Невский проспект дом 176

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): образование

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): образовательная услуга

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 166 человек в день.

Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): к месту предоставления услуги , на дому

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды на креслах-калясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением умственного развития.

Мы, нижеподписавшиеся,

Директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 18 Центрального района Санкт-Петербурга Тихомирова Алена Владимировна с одной стороны,

(указывается должность и Ф.И.О. руководителя Объекта или его доверенного лица с указанием номера, даты и срока действия доверенности, которая прилагается к акту),

и _____

(указывается должность и Ф.И.О. руководителя общественного объединения инвалидов или его доверенного лица, действующего _____ с другой стороны,

по доверенности с указанием номера, даты и срока действия доверенности, которая прилагается к акту),

составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: *да* (соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют) / *нет*

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: да

адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности): нет

поручни: да, соответствуют для К,О,У

пандусы, роллопандусы: да

подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): нет

мобильные лестничные подъемники: да

раздвижные двери: нет

доступные входные группы: да, соответствуют для К,О,У

кнопка вызова: да, соответствуют для К,О,У

доступные санитарно-гигиенические помещения: да, соответствуют для К,О,У

достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок: да, соответствуют для К,О,У.

надлежащее размещение оборудования и носителей информации: нет

дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет

дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: нет

наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (указывается полное наименование Объекта в соответствии с учредительными документами), Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 18 Центрального района Санкт-Петербурга расположенного (указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению **193015, Санкт – Петербург, ул. Кавалергардская, д. 9-11-13 лит. А** и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично доступным** (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
		Отсутствует	
2	К,О,У,С,Г	Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
		На входном узле установлена кнопка вызова сотрудника организации для оказания помощи инвалиду входа и выхода и выхода в здание (сопровождению до места оказания услуги).	Приказ № 89-01 от 01.09.2016г.
2.2	К,О,У,С,Г	Назначен сотрудник организации, обеспечивающий сопровождение инвалидов входа и выхода в здание, к месту оказания услуги, с которыми проведен инструктаж и в должностные инструкции которого внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа сотрудника отражена в журнале проведения инструктажа	Приказ № 89-01 от 01.09.2016г
3	К,О,У,Г	Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
		Назначен сотрудник организации, обеспечивающий сопровождение инвалидов к месту оказания услуги внутри здания, с которыми проведен инструктаж и в должностные	Приказ № 89-01 от 01.09.2016г

		инструкции которого внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа сотрудника отражена в журнале проведения инструктажа	
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К,О,У	Назначен сотрудник организации, обеспечивающий сопровождение инвалидов к месту оказания услуги, с которым проведен инструктаж и в должностные инструкции которого внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа сотрудника отражена в журнале проведения инструктажа	Приказ № 89-01 от 01.09.2016г
4.2	К,О,У	Организовано обслуживания на дому инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением умственного развития, которые по состоянию здоровья, отсутствия сопровождающего лица и по другим причинам, не в состоянии получить услугу по месту ее оказания. В соответствии с приказом сотрудник организывает оказание услуги на дому. В журнале инструктажа содержится информация о прохождении инструктажа сотрудником	Приказ № 89-01 от 01.09.2016г
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
	К,О,У	Оборудовано раковины и туалетные кабины для обслуживания инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата	+
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	О,К,С,Г,У	На сайте организации http://www.sch18.ucoz.ru предусмотрена версия для слабовидящих	+
6.2	О,К,С,Г,У	На сайте организации http://www.sch18.ucoz.ru размещены: -предусмотрена версия, для слабовидящих; -контактная информация (в том числе номер телефона) -информация о путях движения к ОСИ от ближайших станций метро; остановок наземного пассажирского транспорта; - информация о способах получения услуг; -предоставления на объекте, в том числе с указанием наличия (отсутствия) парковки для автотранспорта инвалидов; -информация об условиях доступности, для каких категорий инвалидов предоставляется услуга на объекте; -информация, что на объекте, обеспечиваются меры, согласованные с Межрегиональной общественной организацией «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» (МРОО «АВИП»), для обеспечения доступа	
6.3	О,К,С,Г,У	Назначен сотрудник организации, ответственный за	Приказ

		информационное наполнение сайта организации по вопросам: контактной информации, путей движения к Объекту	№ 119-01 от 04.10.2016
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к объекту	
		Из любого района города до остановки станции метро Чернышевская, при выходе из метро направо до Кировочной улице, далее автобусом № 46 в сторону Смольного до остановки ул. Кавалергардская (поликлиника), школа находится напротив остановки.	
8	К.О,У	Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
	С,Г	Оборудованы парковочные места для автомобилей инвалидов на расстоянии не далее 50,0 м от входа с обозначением места стоянки на поверхности дорожного покрытия и на вертикальной поверхности, на высоте не менее 1,5 м	

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ)


1. Установка тактильных предупреждающих указателей на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С», перед входами на лестницы на расстоянии «С». СП.59.13330.2012, п.5.2.3

Подпись руководителя Объекта
или доверенного лица



А.В. Тихомирова

Подпись руководителя общественного
объединения инвалидов
или доверенного лица



Смирнова О.В.